

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego)
KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
"ŚW. FLORIAN" w: WROCLAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
59-801 WALBRZYCH, Psia Pole 6
Tel. (074) 84 23 288

Opinia Nr 008461

Walbrzych, dnia 26.02.2018

P. A. Samojlik
T 4

Przebieg przebiegów przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Edmunda nr 40/4 w Walbrzychu
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez BOFi - Stary Edm.

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie piecy + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Piec grzewczy w potasu może być
podłączony do przewodu nr 2.
Piec grzewczy w kuchni może być
podłączony do przewodu nr 3.
Wentylacja wymierna w kuchni zewnętrzna -
ciąg mechaniczny

Inne uwagi: Se. ramontowane nowymatki otwarte

Kontroli dokonał: S. Samojlik, D. Stawo

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1 egz. dla RZK

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:


Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samojlik

Pieczęć i podpis

Opis 08461



1	2	3	
	P _M	K	III p. m. 11
	P ₇	K ₇	II p. m. 7
			I p. m. 4. CD gez.
			paleta m. 1. pustostan
			muś

MISTRZ KOMINIARSKI
Sebastian Samojły