



Państwowy Instytut Geologiczny  
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna  
państwowa służba hydrogeologiczna



Dot. wniosku Nr CRZP-240-1072/2019

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:  
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: **usługa konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach PIG – PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76.**
2. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Termin wykonania zamówienia:
  - a) na obiekcie przy ul. Rakowieckiej 4 - **usługa będzie świadczona przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.**
  - b) na obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 76 - **usługa będzie świadczona przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.**
5. Wymagania dla Wykonawców:
  - 1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych w przedmiocie zamówienia działań i czynności, jeżeli przepisy nakładają posiadania takich uprawnień:  
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie wydane na podstawie Ustawy prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r (tj. Dz. U. z 2019 poz. 730), przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – izotopowych czujek dymu.
  - 2) doświadczenie: w okresie ostatnich czterech (4) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącej przedmiot zamówienia tj. **usłuzie konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP)**, realizowanej przez okres minimum 12 miesięcy z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
  - 3) wymagania dot. osób: będzie dysponował osobami (co najmniej dwoma) zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wymagane jest, aby osoby wykonujące konserwację (każda z osób lub łącznie), posiadały:
    - **uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E) i elektryczne dozоровe (D) w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).**
  - 4) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

**Kryterium Cena - 100%**

Sposób obliczenia wartości punktowej: 
$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt}$$
  
Maksymalna liczba punktów w kryterium **Cena** wynosi 100 pkt

7. Istotne postanowienia umowy (*gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian*) stanowią załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy składać w siedzibie Zamawiającego (ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), pokój nr 1, Kancelaria Ogólna czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15 lub przestać na adres: [anna.muszakowska@pgi.gov.pl](mailto:anna.muszakowska@pgi.gov.pl).
9. Do oferty należy dołączyć:
  - a) dokumenty formalne Wykonawcy, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (*w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi*) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (*w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru*), umowa konsorcjum (*w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie*). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (*t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570*). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  - b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
  - c) Wykaz usług, stanowiący **załącznik nr 3** do zapytania ofertowego.
  - d) Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, stanowiący **załącznik nr 4** do zapytania ofertowego.
  - e) Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonanie działalności związanej z obrotem, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – izotopowych czujek dymu. Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem poświadcza przez Wykonawcę.
10. Termin składania ofert upływa dnia **17 lipca 2019 r. o godzinie 10:00**.
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, e-mail: [anna.muszakowska@pgi.gov.pl](mailto:anna.muszakowska@pgi.gov.pl).
13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (*t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm.*) powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
14. Inne informacje:
  - 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
  - 2) Oferty w postępowaniu są jawne.
  - 3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
  - 4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

- oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian.
  - 6) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
  - 7) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienia na rzecz PIG-PIB.
  - 8) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
  - 9) Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na jednakową cenę, wzywa się wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.
  - 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo, do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
  - 11) Jeżeli Wykonawca którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
  - 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email [biuro@pgi.gov.pl](mailto:biuro@pgi.gov.pl),
  - 2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: [dane.osobowe@pgi.gov.pl](mailto:dane.osobowe@pgi.gov.pl) lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB,
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: **usługę konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach PIG – PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76**, sygn. postępowania: **NZP-244-103/2019**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Przetwarzanie danych osobowych będzie możliwe również w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto w przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa podstawę przetwarzania danych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania tej umowy,
  - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. Ponadto do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu PIG-PIB tj. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne i związane z

- niszczeniem dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą, jego dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania tej umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem,
  - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
  - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
  - 8) posiada Pani/Pan:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*;
    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*;
    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Zamawiający informuje, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).*

\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK

Biura Zamówień Publicznych

mgr Izabela Hęćlik

Warszawa dnia 09.07.2019 r.

## Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

### Zakres konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w obiektach Zamawiającego (PIG – PIB) w Warszawie ul. Jagiellońska 76

a) przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie - budynek biurowy – 3877 m<sup>2</sup> pow. całkowitej

Urządzenia systemu sygnalizacji pożaru:

- centrala POLON 4200	kpl. 1
- centrala eff-eff Fritz-Fuss	kpl. 1
- czujki różne typy	szt. 185
- ręczne ostrzegacze pożarowe	szt. 16
- sygnalizatory	szt. 2

#### 1. Konserwacja systemu sygnalizacji p. pożarowej i oddymiania

##### I. Czynności bieżące - wykonywane w zależności od przypadków losowych tj.

wymiana uszkodzonych sygnalizatorów pożaru, gniazd adresowalnych, szybów w ręcznych ostrzegaczach, przycisków oddymiania, siłowników, przycisków przewietrzania układów central, czyszczenie elementów systemów.

##### II. Czynności okresowe przeprowadzane raz na miesiąc

- 1) Sprawdzenie centrali sygnalizacji pożaru oraz centrali sterowania oddymianiem klatki schodowej wg DTR producentów i ich parametrów, układów zasilających instrukcji producenta jej parametrów układu zasilającego łącznie z ewentualną naprawą ,a w szczególności:
  - a) sprawdzenie zasilania central oraz wewnętrznych napięć zasilających,
  - b) sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozoru, zwarcia , przerwy, pożaru oraz zadziałania siłownika,
  - c) sprawdzenie blokady alarmów uszkodzeniowych w czasie pożaru,
  - d) sprawdzenie układu kontrolującego doziemienie w centralkach,
  - e) sprawdzenie automatycznego i ręcznego układu oddymiającego.

##### III. Czynności okresowe przeprowadzane raz na kwartał.

- 1) Sprawdzenie centrali sygnalizacji pożaru oraz centrali sterowania oddymianiem klatki schodowej wg DTR producentów i ich parametrów, układów zasilających instrukcji producenta jej parametrów układu zasilającego łącznie z ewentualną naprawą ,a w szczególności:
  - a) sprawdzenie zasilania central oraz wewnętrznych napięć zasilających,
  - b) sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozoru, zwarcia, przerwy, pożaru oraz zadziałania siłownika,
  - c) sprawdzenie blokady alarmów uszkodzeniowych w czasie pożaru,
  - d) sprawdzenie układu kontrolującego doziemienie w centralkach,
  - e) (min sprawdzenie automatycznego i ręcznego układu oddymiającego.
- 2) Sprawdzenie linii dozoru: sprawdzenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, wskaźników zadziałania. 40% elementów systemu), przycisków oddymiających łącznie z oprogramowaniem centrali siłowników, czujnika wiatr- deszcz.
- 3) Sprawdzenie połączeń linii dozoru: sprawdzenie łączówek, stan styków
- 4) Sprawdzenie prawidłowości działania elementów adresowalnych.
- 5) Test central.
- 6) wydruk z testu systemu.

##### IV. Czynności konserwacyjne wykonywane raz w roku.

- 1) Sprawdzenie działania wszystkich ostrzegaczy pożarowych:
  - a) czujek dymu - imitatorem dymu,
  - b) czujek temperatury - imitatorem temperatury,

- c) czujek płomienia - imitatorem płomienia,
- d) czujek liniowych typ DOP- ustawienie czułości,
- e) wskaźników zadziałania -przy wykonywaniu czynności wymienionych w pkt.a-d,
- f) ręczne ostrzegacze pożaru - przez wciśnięcie przycisku,
- g) elementy adresowane - w zależności od rodzaju czujki,
- h) sprawdzenie elementów systemu oddymiania.,
- i) regulacja i konserwacja siłowników, czujnika wiatr- deszcz,
- j) wydruk z testu systemu.

**V.** Wyniki badań okresowych, czynności konserwacyjne i wszelkie inne naprawy wraz z datami ich wykonania odnotowane są w książce obsługi systemu sygnalizacji pożaru.  
Do protokołu badań dołączony jest wydruk z testów systemu.

**VI.** Przyjazd konserwatora i naprawa wykonywania jest w dniu zgłoszenia.  
Czas dojazdu do awarii określa się na 3 godziny

**VII.** Wszelkie inne naprawy np.: dewastacja instalacji przewodowej, kabli itp. wykonywane są odpłatnie w miarę możliwości na bieżąco lub w uzgodnionym terminie.

**VIII.** Szkolenia przypominające obsługę systemów lub szkolenia nowych pracowników prowadzone są na bieżąco lub w uzgodnionym terminie, nie częściej niż raz w miesiącu.

Na życzenie Zamawiającego konserwator wystawia zaświadczenie o stanie instalacji uprawniające do ubiegania się o niższą opłat ubezpieczeniowych.

#### **Zakres konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, w obiektach PIG – PIB w Warszawie, ul. Rakowiecka 4**

- b) w budynkach przy ul. Rakowieckiej 4
- |                              |            |                    |
|------------------------------|------------|--------------------|
| Powierzchnia budynków wynosi |            |                    |
| budynek „A”                  | - 11 759,0 | m2 pow. całkowitej |
| budynek „B”                  | - 3 747,0  | m2 pow. całkowitej |
| budynek „C”                  | - 8 233,0  | m2 pow. całkowitej |

Urządzenia systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania:

- Centrala TELSAP 2100	kpl.1
- jonizacyjne czujki dymu z gniazdami	kpl.345
- optyczne czujki dymu z gniazdami	kpl.249
- ręczne ostrzegacze pożarowe	szt.28
- zespół akumulatorów ZZA-1	kpl.1
- izolatory zwarć	szt.12
- czujka liniowa dymu i temperatury	kpl.2
- centrala oddymiania D+H	kpl.1
- siłowniki	kpl.8
- przycisk oddymiania	kpl.2
- przycisk przewietrzania	kpl.2
- czujki optyczne dymu z gniazdami	kpl.2
- czujnik wiatr - deszcz	kpl.1

#### **1. Konserwacja systemu sygnalizacji p. pożarowej i oddymiania.**

**I. Czynności bieżące** - wykonywane w zależności od przypadków losowych tj. wymiana uszkodzonych sygnalizatorów pożaru, gniazd adresowalnych, szybki w ręcznych ostrzegaczach, przycisków oddymiania, siłowników, przycisków przewietrzania układów central, czyszczenie elementów systemów.

## **II. Czynności okresowe przeprowadzane raz na miesiąc.**

Sprawdzenie centrali sygnalizacji pożaru oraz centrali sterowania oddymianiem klatki schodowej wg DTR producentów i ich parametrów, układów zasilających instrukcji producenta jej parametrów, układu zasilającego łącznie z ewentualną naprawą, a w szczególności:

- a) sprawdzenie zasilania central oraz wewnętrznych napięć zasilających,
- b) sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozoru, zwarcia, przerwy, pożaru oraz zadziałania siłownika,
- c) sprawdzenie blokady alarmów uszkodzeniowych w czasie pożaru,
- d) sprawdzenie układu kontrolującego doziemienie w centralach,
- e) sprawdzenie automatycznego i ręcznego układu oddymiającego.

## **III. Czynności okresowe przeprowadzane raz na kwartał.**

- 1) Sprawdzenie centrali sygnalizacji pożaru oraz centrali sterowania oddymianiem klatki schodowej wg DTR producentów i ich parametrów, układów zasilających instrukcji producenta jej parametrów układu zasilającego łącznie z ewentualną naprawą, a w szczególności:
  - a) sprawdzenie zasilania central oraz wewnętrznych napięć zasilających,
  - b) sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozoru, zwarcia, przerwy, pożaru oraz zadziałania siłownika,
  - c) sprawdzenie blokady alarmów uszkodzeniowych w czasie pożaru,
  - d) sprawdzenie układu kontrolującego doziemienie w centralach,
  - e) (min sprawdzenie automatycznego i ręcznego układu oddymiającego).
- 2) Sprawdzenie linii dozoru: sprawdzenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, wskaźników zadziałania. 40% elementów systemu), przycisków oddymiających łącznie z oprogramowaniem centrali siłowników, czujnika wiatr- deszcz.
- 3) Sprawdzenie połączeń linii dozoru: sprawdzenie łączy, stan styków
- 4) Sprawdzenie prawidłowości działania elementów adresowalnych.
- 5) Test central.
- 6) Wydruk z testu systemu.

## **IV. Czynności konserwacyjne wykonywane raz w roku.**

- 1). Sprawdzenie działania wszystkich ostrzegaczy pożarowych:
  - a) czujek dymu - imitatorem dymu,
  - b) czujek temperatury - imitatorem temperatury,
  - c) czujek płomienia - imitatorem płomienia,
  - d) czujek liniowych typ DOP- ustawienie czułości,
  - e) wskaźników zadziałania - przy wykonywaniu czynności wymienionych w pkt.a-d,
  - f) ręczne ostrzegacze pożaru - przez wciśnięcie przycisku,
  - g) elementy adresowane - w zależności od rodzaju czujki,
  - h) sprawdzenie elementów systemu oddymiania,
  - i) regulacja i konserwacja siłowników, czujnika wiatr- deszcz,
  - j) wydruk z testu systemu.

**V.** Wyniki badań okresowych czynności konserwacyjnych i wszelkie inne naprawy wraz z datami ich wykonania odnotowane są w książce obsługi systemu sygnalizacji pożaru. Do protokołu badań dołączony jest wydruk z testów systemu.

**VI.** Przyjazd konserwatora i naprawa wykonywana jest w dniu zgłoszenia. Czas dojazdu do awarii określa się 3 godziny.

**VII.** Wszelkie inne naprawy np.: dewastacja instalacji przewodowej, kabli itp. wykonywane są odpłatnie w miarę możliwości na bieżąco lub w uzgodnionym terminie.

**VIII.** Szkolenia przypominające obsługę systemów lub szkolenia nowych pracowników prowadzone są na bieżąco lub w uzgodnionym terminie, nie częściej jednak niż raz w miesiącu.

Na życzenie Zamawiającego konserwator wystawia zaświadczenie o stanie instalacji uprawniające do ubiegania się o zniżkę opłat ubezpieczeniowych.

.....  
(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców  
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:  
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY  
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

## OFERTA

My, niżej podpisani

.....  
działając w imieniu i na rzecz:

.....  
w odpowiedzi na ogłoszenie nr **NZP-244-103/2019 (CRZP-240-1072/2019)** dotyczące: **usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach PIG – PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76**, składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

– w odniesieniu do obiektu przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie

..... zł netto (cena za 1 m-c świadczenia usług konserwacji) x 24 (liczba miesięcy w okresie trwania umowy) = ..... zł. netto + VAT w kwocie ..... zł = ..... zł brutto

– w odniesieniu do obiektu przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie

..... zł netto (cena za 1 m-c świadczenia usług konserwacji) x 24 (liczba miesięcy w okresie trwania umowy) = ..... zł. netto + VAT w kwocie ..... zł = ..... zł brutto

co daje łącznie kwotę brutto zł ..... (słownie: ..... złotych)

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:

a. na obiekcie przy ul. Rakowieckiej 4 - **usługa będzie świadczona przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.**

b. na obiekcie przy ul. Jagiellońskiej 76 - **usługa będzie świadczona przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.**

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania ofertowego.

5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

6. Załącznikami do niniejszego formularza są:

a. Wykaz usług,

b. Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie,

c. Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonanie działalności związanej z obrotem, insta-



lowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – izotopowych czujek dymu. Kopię poświadczona za zgodność z oryginałem poświadcza Wykonawca,

d. ....

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: .....  
(imię i nazwisko)

tel. ....e-mail .....

....., dnia .....

.....  
podpis Wykonawcy  
lub upoważnionego przedstawiciela  
Wykonawcy

.....  
 Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców  
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

### WYKAZ USŁUG

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....  
 .....  
 (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach PIG - PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76**, oświadczamy, że w ciągu ostatnich (4) czterech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaliśmy co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącej przedmiot zamówienia tj. **usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP)** zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 5 ppkt 2) niniejszego zapytania ofertowego.

Poniżej wykaz zrealizowanych usług:

L.p.	Przedmiot zrealizowanej usługi	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana	Data wykonania usługi dd/mm/rok	Wartość usługi brutto
1.				
2.				

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

**W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie.**

W przypadku, gdy usługa była realizowana dla PIG-PIB, Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających wykonanie tych usług.

....., dnia .....

.....  
 podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela  
 Wykonawcy

.....  
 Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców  
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

### WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na **usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach PIG – PIB w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76**, będziemy dysponować następującymi osobami, zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 5 ppkt 3 niniejszego zapytania ofertowego:

Osoby skierowane do realizacji zamówienia			
L.p.	Imię i Nazwisko	Kwalifikacje – zgodnie z pkt 5 ppkt 3 zapytania	Kwalifikacje
1.		<b>uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E) i uprawnienia elektryczne dozорове (D) w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektro-energetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV,</b>	nr, data i miejsce nadania, zakres posiadanych uprawnień: .....
2.		określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).	nr, data i miejsce nadania, zakres posiadanych uprawnień: .....

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

**Zamawiający wymaga wskazania dwóch różnych osób w ww. rolach, nawet w przypadku gdy każda ze wskazanych osób posiada wszystkie wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.**

....., dnia .....

.....  
 podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela  
 Wykonawcy

## Istotne postanowienia umowy

UMOWA nr .....

zawarta w dniu ..... w Warszawie pomiędzy:

**Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, reprezentowanym przez:

.....

.....

zwanym w dalszej części umowy „**Zamawiającym**” lub „**PIG-PIB**”,

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)\*

Spółką ....., z siedzibą w ..... przy ulicy ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... w ....., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ....., NIP ....., Regon ....., kapitał zakładowy ....., reprezentowaną przez: .....

zwaną w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)\*

panem/panią ..... zam. ...., ul. .... działającym/q działającym/q na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ....., adres prowadzenia działalności ....., ul. ...., NIP:....., Regon ....., reprezentowanym/q przez: .....(na mocy .....)

zwanym/zwaną w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

(w przypadku spółki cywilnej)\*

panem/panią ..... zam. ...., ul. .... działającym/q działającym/q na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ....., adres prowadzenia działalności ....., ul. ...., NIP: ....., Regon ....., reprezentowanym/q przez: ..... (na mocy .....)

panem/panią ..... zam. ...., ul. .... działającym/q działającym/q na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą ....., adres prowadzenia działalności ....., ul. ...., NIP ....., Regon ....., reprezentowanym/q przez: .....(na mocy .....)

wspólnikami spółki cywilnej ....., adres: ....., NIP: ....., Regon:.....

zwanymi w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

\*Jeśli dotyczy

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.) oraz zgodnie z §18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PIG-PIB (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badaw-

czego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w PIG-PIB), została zawarta umowa o treści następującej:

### § 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **usługę konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP)** w budynkach należących do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego położonych w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 oraz przy ul. Jagiellońskiej 76.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszej Umowy.

### § 2. Termin realizacji

1. Usługa określona w §1 będzie świadczona przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
2. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 6.00 do godz. 18.00.
3. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania w przypadkach awarii, które usuwane są całonocowo we wszystkie dni tygodnia.

### § 3. Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
  - a) realizacja umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z uwzględnieniem dokumentacji technicznej urządzeń i ich stanu technicznego,
  - b) utrzymanie urządzeń objętych przedmiotem umowy w sprawności technicznej,
  - c) dokonywanie czynności okresowych (raz na miesiąc oraz na kwartał) oraz czynności konserwacyjnych (raz w roku), zgodnie z Opiskiem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym **Załącznikiem nr 1** do niniejszej Umowy,
  - d) usuwanie drobnych usterek i awarii,
  - e) sporządzanie protokołów, o których mowa w ust. 4 poniżej oraz § 5 ust. 5 umowy,
  - f) dokonywanie niezbędnych wpisów w dokumentacji urządzeń/książkach obsługi systemu sygnalizacji pożaru,
  - g) uporządkowanie miejsca po zakończeniu czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy oraz sprzątnięcie i wywiezienie odpadów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
  - h) pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania prac niewchodzących w zakres niniejszej umowy wraz z kalkulacją kosztów,
  - i) dostarczanie w miarę potrzeb i w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, materiałów/elementów eksploatacyjnych,
  - j) przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Czas dojazdu do miejsca awarii określa się na 3 godziny od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego.
3. Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia zgody na przedłużenie czasu usunięcia awarii, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w uzasadnionych przypadkach niezależnych od Wykonawcy.

Postanowienia dotyczące czasu usunięcia awarii/usterki nie mają zastosowania do napraw realizowanych na podstawie ust. 4 poniżej.

4. Jeżeli w trakcie wykonania niniejszej umowy, zajdzie konieczność wykonania napraw/wymiany elementów, wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o konieczności wykonania prac niewchodzących w zakres niniejszej umowy oraz przedstawia kosztorys naprawy/wymiany. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania naprawy/wymiany po uzyskaniu od Zamawiającego pisemnej akceptacji przedstawionego kosztorysu. Wykonanie prac na podstawie postanowień niniejszego ustępu winno zostać stwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
5. Każdorazowo Wykonawca dokonuje czynności zabezpieczających a jeśli awaria urządzeń uniemożliwia dostęp na terenu/do obiektu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia drożności przejścia/przejazdu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii.
6. Na wykonane w ramach napraw prac Wykonawca udziela gwarancji jakości i równolegle bieżącej rękojmi na okres 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru tychże prac.
7. Wykonawca oświadcza, że:
  - a) zapoznał się z niezbędnymi dokumentami oraz dokonał oględzin urządzeń objętych przedmiotem umowy,
  - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszej umowy.
8. Zamawiający zobowiązany jest do:
  - a) współpracy z Wykonawcą umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
  - b) udostępnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń,
  - c) udostępnienia Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji i posiadanej dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń objętych przedmiotem umowy,
  - d) dokonywania odbiorów i zapłaty wynagrodzenia za należycie i zgodnie z umową wykonaną usługę.

#### **§ 4. Zasady realizacji**

1. Z uwzględnieniem ust. 2, osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, w tym do wezwania Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych w czasie godzin pracy Zamawiającego oraz do podpisywania protokołów odbioru jest ....., nr tel. ...., e-mail: .....
2. W dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych osobą upoważnioną do wezwania Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych, oprócz przedstawiciela wskazanego w ust. 1, jest pracownik ochrony Zamawiającego.
3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest: ....., tel.: ....., e-mail: .....
4. Wszelkie wezwania związane z wystąpieniem awarii należy kierować na numer stacjonarny/komórkowy nr...../ ....., e-mail ..... (wezwania całodobowe).
5. Zmiana osób oraz danych teleadresowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wymaga zmiany umowy a jedynie powiadomienia drugiej Strony dokonywanego pisemnie lub na adres poczty elektronicznej.

6. W przypadku wezwania Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych, godzina przyjazdu musi być potwierdzona na przez przedstawiciela Zamawiającego lub przez pracownika ochrony, gdy wezwanie nastąpiło w okolicznościach, o których mowa w ust. 2.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim.
8. Wykonawca nie odpowiada za wypadki spowodowane własną nieostrożnością Zamawiającego, eksploataowaniem niesprawnego urządzenia lub nieumiejętną obsługą.
9. Zamawiający obowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń Wykonawcy wynikających z obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

## § 5. Wynagrodzenie

1. Za prawidłowe wykonywanie usługi objętej niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości miesięcznie:
  - a) w odniesieniu do obiektu Zamawiającego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie – w kwocie ..... zł brutto (słownie: ..... złotych),
  - b) w odniesieniu do obiektu Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 76 w Warszawie – w kwocie ..... zł brutto (słownie: ..... złotych),
 co daje łącznie kwotę brutto zł ..... (słownie: ..... złotych), zgodnie z Oferłą Wykonawcy z dnia ..... r. stanowiącą **Załącznik nr 2** do niniejszej umowy.
2. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury z aktualnie obowiązującą na dzień jej wystawienia stawką VAT.
3. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 9, w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym powyżej mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszty dojazdów, materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżących konserwacji.
4. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP 525-000-80-40, Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP: .....
5. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, z dołu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez obie strony miesięcznego protokołu, potwierdzającego wykonanie umowy w danym miesiącu.
6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy (wskazany na fakturze) w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury, wraz z podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem z wykonanej konserwacji.
7. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
8. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej, nie obejmuje kosztów napraw wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a zrealizowanych przez Wykonawcę w oparciu o postanowienia § 3 ust. 4.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o przedłożony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys, z tym zastrzeżeniem, iż łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizowane w tym trybie naprawy, w okresie trwania umowy, nie może przekroczyć limitu maksymalnego: ..... zł brutto. Do zapłaty wynagrodzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 i 6 powyżej.

11. W przypadku, gdy usługa nie będzie wykonywana przez cały miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu obniżeniu do liczby dni w danym miesiącu.
12. Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym samym nie zachodzi konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu księgowego.

## **§ 6. Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - 1) w wysokości dwukrotności łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego,
  - 2) z tytułu zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii (ponad czas dojazdu określony w § 3 ust. 2 ), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,00 zł za każde rozpoczęte 60 minut opóźnienia,
  - 3) w przypadku naruszenia innych postanowień niniejszej umowy, w wysokości 5% łącznego miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
2. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. W razie wystąpienia opóźnienia w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy.
6. Ponadto, niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia zastępczego wykonania lub usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

## **§ 7. Odstąpienie od umowy**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1. Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie za czas wykonywania umowy.



2. Wykonawcy przysuguje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeśli Zamawiający będzie zalegał z zapłatą wynagrodzenia za okres powyżej dwóch miesięcy.
3. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  - 1) niewykonania przez Wykonawcę przeglądu/czynności konserwacji w uzgodnionym terminie,
  - 2) przekroczenia czasu reakcji, o którym mowa w § 3 ust. 2, o ponad 180 minut,
  - 3) postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,
  - 4) zaprzestania – choćby faktycznego – prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
  - 5) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę.
4. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy/rozwiązaniu umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

### **§ 8. Ochrona danych**

1. Strony oświadczają, że przetwarzanie w zakresie udostępnionych im przez drugą Stronę umowy danych osobowych dokonywane będzie przez każdą ze Stron jako administratora danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy oraz dochodzenia wynikających z niej ewentualnych roszczeń z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanego w Dz. Urz. UE z 04.05.2016 L 119/1, zwanego dalej RODO, jak również na podstawie innych obowiązujących przepisów mających zastosowanie do ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email [biuro@pgi.gov.pl](mailto:biuro@pgi.gov.pl). Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: [dane.osobowe@pgi.gov.pl](mailto:dane.osobowe@pgi.gov.pl) lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
3. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. b RODO), jak również w celach archiwalnych wobec prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawarciem i realizacją umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie numeru PESEL daty urodzenia, numeru i serii dowodu osobistego jest jego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę mogą być podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, kurierskie i pocztowe, archiwizacyjne, jak również inne podmioty, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.
5. Dane osobowe udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę będą przetwarzane przez czas trwania umowy, do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowią-

zań umownych chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania w przypadkach nakazanych prawem.

6. Osoby, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu, posiadają na zasadach określonych w RODO prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do usunięcia i przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W odniesieniu do udostępnionych Zamawiającemu danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszej umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego wyłącznie w celach związanych z realizacją tej umowy i na zasadach określonych powyżej.

#### **§ 9. Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę **200 000,00 zł** (kopia polisy stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej umowy) i zobowiązuje się do utrzymywania go w nieobniżonej wysokości przez cały czas trwania umowy oraz do okazywania kopii tej polisy w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego.
3. Ewentualne spory, które mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

#### **Załączniki:**

- 1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ..... 2019 r.,
- 3) Załącznik nr 3 – Kopia polisy ubezpieczeniowej.

**Zamawiający:**

.....

**Wykonawca:**

.....