

Numer P/20/013964	Miejscowość Tczew	Data 19-03-2020
-------------------	-------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku

- 1 Przyłączany obiekt
 - Nazwa dom jednorodzinny
 - Adres (Nr działki) Przejazdowo, ul. Główna 40
gm. Pruszcz Gdański, działka numer 124/22
- 2 Grupa przyłączeniowa: V
- 3 Moc przyłączeniowa 16 kW (zwiększenie mocy o: 10 kW)
- 4 Miejsce przyłączenia
 - GPZ - GPZ PLENIEWO [01000]
 - Linia 15 kV kier. PRZEJAZDOWO [01000-19]
 - Stacja SN/nn Przejazdowo I [5886]
 - Obwód nn 300 [5886-300]
 - Obiekt Złącze, szafka [nN] Główna 42; (SL405/1/306) dla Nikodemuczuk A [Z-306/1/1]
- 5 Miejsce dostarczania energii elektrycznej
 - zacziski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu w kierunku instalacji przyłączanej
- 6 Rodzaj przyłącza kablowe
- 7 Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią
 - 7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1 Urządzenia WN i SN
 -
 - 7.1.2 Stacja transformatorowa
 -
 - 7.1.3 Urządzenia nn:
 - Istniejące złącze ZK1 nr Z-306/1/1 obwód stacji T-5886 posadowione przy obiekcie na działce nr 124/19 należy wymienić na szafkę pomiarową typu P2-Rs/LZV/LZR/F.
 - 7.1.4 Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane
 -
 - 7.1.5 Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy
 -
 - 7.1.6 Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
 -
 - 7.1.7 Demontaże:
 -
 - 7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany
 - Odbiorca dostosuje instalację przyłączaną w obiekcie przyłączonym do zwiększonego poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron (tj. od proj. szafki pomiarowej w miejscu złącza nr Z-306/1/1 przy budynku na dz. 124/19 - zakres ENERGA). Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".

Rodzaj urządzenia/instalacji/siec:	Napięcie znam. [kV]	Moc znam. [kW]	Prąd rozruchu [A]

- 12 Inne ustalenia
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego
-
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej
-
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie
-
- 12.4. Inne wymagania
-
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego.
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
- Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Makowski Eugeniusz

OPRACOWAŁ

tel. 58 527 94 87

Direktor
Rejon Dystrybucji w Tczewie

ZATWIERDZIŁ

Grzegorz Ejsmont

- Otrzymują
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew

