UWAGI:

1. W wykopie łącznie z kablami zasilającymi oprawy oświetleniowe należy ułożyć bednarkę Fe–Zn 25x4 i połączyć ją z uziomami pionowymi, masztami oraz przewodami PE.
2. Do zasilania latarni zastosować kabel YAKXS 4x25 układa w rurze ochronnej DN 75.
3. Zakłada się że instalacja oświetlenia zewnętrznego wykonana będzie w I klasie ochronności.
4. Zasilanie obwodu wykonać z istniejącej szafki oświetleniowej.
5. Wykonać oznakowanie wszystkich słupów oświetleniowych.
6. We wskazanych miejscach wykonać dodatkowe uziemienia w postaci uziomów pionowych tak aby uzyskać wymaganą rezystancję uziemienia.
7. Zastosowane urzędzenia i materiały oraz sposób wykonania instalacji powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami.
8. Rysunki rozpatrywać wraz z innymi branżami, opisem technicznym, wytycznymi producenta zastosowanych elementów instalacji i urządzeń.
9. Zachować wymagane odległości od innych mediów.



INWESTYCJA / TYTUŁ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POLNEJ W LUBANIU					
NR DZIAŁEK	AM	OBRĘB	KOD POCZTOWY	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA NR
5/3, 5/9, 12/2 18/4, 22, 23/6, 36	4	v	59–800	LUBAŃ	POLNA
INWESTOR: GMINA MIEJSKA LUBAŃ, 59–800 LUBAŃ, ul. 7 DYWIZJI 14					

Przedsiębiorstwo Usługowe Cert-ProX

BIURO PROJEKTÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE CERT–PROX
59–800 LUBAŃ, RADOGOSZCZ 91A TEL.: +48 668 149 136

I.E.	IMIĘ NAZWISKO, UPRAWNIENIA PROJEKTOWE	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	MGR INŻ. GABRIEL BĘTLEWSKI UPR. BUD. 375/DOŚ/10 DOIIB DOŚ/IE/0028/11	20.11.2019	
OPRACOWAŁ	MGR INŻ. PRZEMYSŁAW KUCHMISTRZ	20.11.2019	

RYSUNEK	SKALA	BRANŻA
ROZWINIĘCIE INSTALACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO	– –	I.E.
	NR RYS.	STADIUM / DATA
	2/E	P.B. 11.2019