




ZESTAW WODOMIERZOWY Z ZAWOREM ANTYSKAŻENIOWYM WG NORMY PN-EN 1717: 2003



- 1. Dopytyw do wodomierza
- 2. Zawór kulowy
- 3. Redukcja
- 4. Końcówka mosiężna
- 5. Wodomierz sprzężony
- 6. Zawór antyskażeniowy
- 7. Odpływ do instalacji

PROJEKT BUDOWLANY			
Investycja	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO INWESTYCJI P.N.: „BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZATNIOWO-SANITARNEGO, REALIZOWANEGO W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO NA STADIONIE MIEJSKIM: ETAP I”		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 72/6 obręb 0016 Zduńska Woź		
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE			
Temat rys.	ZESTAW WODOMIERZOWY - SCHEMAT		Skala -----
Investor	Nr RYS-S-4		
Projekt	 Gmina Miasto Zduńska Woź ul. Stefana Żołnierskiego 12 98-220 Zduńska Woź		
	 PRB CONSULTING JAKOŚĆ W BUDOWIE ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 242 18 03		
PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE			
Opracował:	mgr inż. Anna Czyżewska	nr rys.	podpis
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Marzec		
Projektował:	mgr inż. Monika Polek	PDK/0131/POOS/09	
Sprawił:	mgr inż. Waldemar Polek	PDK/0021/POOS/08	