




UWAGI:  
1. Numery słupów przyjęto na etapie projektowania, ostateczną numerację słupów należy ustalić z użytkownikiem

 - istn. oprawa oświetlenia ulicznego

 - słup oświetleniowy h=7m z wysięgnikiem pojedynczym L=1m i oprawą drogową LED o mocy 56W  
- zgodnie ze standartami opraw, kąt nachylenia wysięgnika 5°

 - proj. ogranicznik przepięć 1xASA -A-500-5 BO  
Ru < 10Ω

 - proj.kabel typu YAKXS 4x35mm² L=406/496m

Szybkie samoczynne  
wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-C 400/230V

PROJEKTOWANIE I USŁUGI INWESTORSKIE mgr inż. Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz, ul.J. Pińskiego 49			
Investor:	Gmina Grabowo ul. Generała Władysława Sikorskiego 1 18-507 Grabowo gm. Grabowo		
Investycja:	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Stawowej i cz. ul. Wincentego Witosa w Grabowie		
Adres:	dz. ewidencyjnej nr 488, 573/7, 630, 628/2, 574/3 obręb Grabowo, gm. Grabowo		
Przedmiot:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA oświetlenia drogowego		
Faza:	Projekt Budowlano-wykonawczy	Specjalność:	Elektryczna
Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis	
Projektant:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr idp. WAM0050/POD/08		
Data:	12.2017	Skala:	bs
Numer rysunku:	E-02		Rewizja: --