



Energa
operator

ENERGA – OPERATOR SA, ODDZIAŁ W KOSZALINIE
REJON DYSTRYBUCJI W CZŁUCHOWIE

Karta Oceny Stanu Technicznego nr ...


Linia napowietrzna 0,4 kV w m. Drozdowo nr stacji 02-0404 – stanowisko nr 103/5, 103/6, 103/7, 103/10, 103/12, 103/13
(rodzaj obiektu, nazwa, dla obiektów energetycznych – napięcie)

Data OST: 110 kwietnia 2019r.


OST wykonat:


Podpis:

<i>Nr obiektu</i>	<i>Ocena stanu technicznego</i>	<i>Pomiary</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
02-0404-103/5	- widoczne uzbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
02-0404-103/6	- widoczne uzbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
02-0404-103/7	- widoczne uzbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
02-0404-103/10	- widoczne uzbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
02-0404-103/12	- widoczne uzbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
02-0404-103/13	- widoczne uzbrojenie konstrukcji słupa typu ŻN			
Decyzja Działu Zarządzania Eksploatacją				
Wymiana istniejącego słupa nn. na słup typu ŻN-9 ze stacji nr 02-0404 na stanowisku nr 103/5 dz. nr 99/2				
Wymiana istniejącego słupa nn. na słup typu ŻN-9 ze stacji nr 02-0404 na stanowisku nr 103/6 dz. nr 135/6				
Wymiana istniejącego słupa nn. na słup typu ŻN-9 ze stacji nr 02-0404 na stanowisku nr 103/7 dz. nr 135/3				
Wymiana istniejącego słupa nn. na słup typu ŻN-9 ze stacji nr 02-0404 na stanowisku nr 103/10 dz. nr 61				
Wymiana istniejącego słupa nn. na słup typu ŻN-9 ze stacji nr 02-0404 na stanowisku nr 103/12 dz. nr 63/2				
Wymiana istniejącego słupa nn. na słup typu ŻN-9 ze stacji nr 02-0404 na stanowisku nr 103/13 dz. nr 63/1				




April 12, 2019







3-135/4



April 12, 2019



April 12, 2019



3-201

3-63/2

3-63/1

103/12




103/13


3-142

Debrzno

3-56/2

April 12, 2019





April 12, 2019