



MASTALERZA 50 - II PIĘTRO

- Uwaga:
- Sposób prowadzenia przewodów oraz średnice podejść do przyborów sanitarnych pokazano na rozwinięciu instalacji centralnego ogrzewania.
  - Miejsca wymagające zmiany lokalizacji podejść do grzejników zidentyfikować na budowie.
  - Przewody prowadzone w pomieszczeniach piwnicznych i na klatce schodowej należy zaizolować.
  - Należy zachować szczególną ostrożność przy prowadzeniu przewodów grzewczych na korytarzach, w pobliżu istniejących instalacji gazowych zachować przepisową odległość. Sposób prowadzenia instalacji należy zweryfikować każdorazowo na budowie.
  - Należy zapewnić odpowiednią kompensację wydłużeń rurociągów zgodnie z katalogami producenta. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.
  - Ostateczne usytuowanie grzejników i sposób prowadzenia instalacji należy ustalić z lokatorami i projektantem przed rozpoczęciem robót.
  - Ewentualne braki w projekcie np. nie naniesionych pieców węglowych lub inne prace demontażowe spowodowane brakiem możliwości inwentaryzacji w niektórych lokalach mieszkalnych należy rozliczyć w kosztorysie powykonawczym

Legenda:

KV-22/500 800

Grzejnik zaworowy, z podwójnym ożebrowaniem, długość 2,0m, wysokość 500mm

KV-22/500oc 800

Grzejnik zaworowy ocynkowany, z podwójnym ożebrowaniem, długość 2,0m, wysokość 500mm

KV-22/500

Grzejnik łazienkowy

M50-8

Szafka rozdzielacza pojedyncza z zabudowanymi ciepłomierzami i zaworami regulacyjnymi

M8/1

Numer pomieszczenia

+20°C

Obliczeniowa temp. w okresie zimowym

φ wym: 823W

Straty ciepła w okresie zimowym

2x15x1.2

Instalacja zasilania i powrotu centralnego ogrzewania z rur typu Steelpres

2x18x1.0 Cu

Instalacja zasilania i powrotu centralnego ogrzewania z rur miedzianych

1

Piony instalacji centralnego ogrzewania

PIEC

Istniejący piec kaflowy do likwidacji

Istniejący piec kuchenny węglowy do likwidacji

**4b** 4 BLUE Wojciech Rykowski  
<http://www.4blue.com.pl>  
41-605 Świętochłowice ul.E.Imieli 13

Investor :	Wspólnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Mastalerza 50 44-102 Gliwice ul. Mastalerza 50			
Temat opracowania :	Projekt budowlano - wykonawczy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w części wspólnej wraz z lokalami mieszkalnymi i inwentaryzacją instalacji grzewczych w budynku przy ul. Mastalerza 50 w Gliwicach			
Obiekt :	44-102 Gliwice ul. Mastalerza 50			
Temat rysunku :	RZUT II PIĘTRA			
Autor opracowania - Uprawnienia budowlane :	Podpis :	Data :	Nr rys. :	
mgr inż. Wojciech Rykowski - SLK/5450/PWOS/14		Luty 2018r.	S-05	
Autor opracowania - Uprawnienia budowlane :		Skala :		
inż. Stanisław Boduszek - 586/93		1:50		