

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiot zamówienia: Dostarczenie i montaż Stacji Uzdatniania Wody dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Chmielowskiego 7a (24 mieszkania) w Radzynie Podlaskim.

Termin realizacji: 30.10.2020 r.

Termin składania ofert: 02.10.2020 godz. 10⁰⁰

Miejsce: osobiście w sekretariacie RSM ul. Wyszyńskiego 14; 21-300 Radzyń Podlaski, przesłać listownie lub za pomocą skrzynki e - mail: biuro@radzynsm.pl lub techniczny@radzynsm.pl.

Wadium: w kwocie 2000 zł należy wpłacić na konto RSM w Banku Spółdzielczym w Radzynie Podlaskim- NR.72 8046 0002 2001 0001 1569 0001 przynajmniej na dzień przed przetargiem.

Oferentowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zatrzymane na poczet kaucji gwarancyjnej, pozostałym oferentom będzie zwrócone bezpośrednio po ogłoszeniu wyników przetargu.

1. **Oferta** winna być złożona w zamkniętej kopercie z nazwą firmy i opisana **Przetarg – „Stacja Uzdatniania Wody ul. Chmielowskiego 7a ”**

2. **Oferta winna zawierać:**

- referencje z wykonanych robót z tego zakresu w okresie ostatnich pięciu lat
- bazę cenową do wykonywania robót dodatkowych lub nie wykonywanych.

3. **Przeprowadzenie przetargu:**

- otwarcie ofert nastąpi 2 października 2020 r. o godz.. 10³⁰ w świetlicy Spółdzielni;
- ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia ofert.

4. **Ogólne warunki realizacji zamówienia.**

- oferent realizuje zamówienie „pod klucz” tj. sam zakupuje materiał, transportuje go, magazynuje we własnym zakresie a następnie wbudowuje zgodnie z technologią,
- specyfikacja materiałowa:

Filtracja mechaniczna:

- a) średnica przyłącza 2" ,
- b) np. filtr Cintropur,
- c) atest PZH

Filtracja węglowa dwukolumnowa :

- a) głowica automatyczna Clack czasowa z płukaniem wstecznym,
- b) ilość węgla aktywnego 150 litrów w każdym ze zbiorników plus podsypka żwirowa,
- c) atest PZH

Zmiękczacz dwukolumnowy:

- a) głowica automatyczna Clack wahadłowa; praca objętościowa,
- b) ilość żywicy 225 litrów w każdym ze zbiorników, plus podsypka żwirowa,

- c) (żywica firmy DOWEX lub LANXESS),
- d) zawór do podmieszania wody,
- e) zbiornik solanki,
- f) atest PZH

Filtracja ochronna:

- a) średnica przyłącza 2" ,
- b) np. filtr Cintropur,
- c) atest PZH

Sterylizacja wody:

- a) lampa UV np. TMA o wydajności minimum 5,5 m3/godz x 2szt

- ceny materiałów, które nie występują w kosztorysie szczegółowym oferty liczone będą według faktur zakupu materiałów (potwierdzonych kserokopią faktury)
- oferent zabezpiecza : sprzęt oraz kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia i wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

5. Zamawiający udostępni oferentowi za odpłatnością:

- korzystanie z energii elektrycznej,
 - dostęp do wody sieciowej,
- a ponadto zapewni:
- nadzór inwestorski;

Kryteria wyboru i oceny ofert.

- cena – 80%;
- wiarygodność oferenta – 20%;

6. Rozliczenia i gwarancje.

Fakturowanie jednorazowe po zakończeniu i odebraniu robót.

7. Kaucja gwarancyjna w wysokości 3% zostanie potrącona z faktury końcowej po uwzględnieniu wadium i złożona na oprocentowany rachunek bankowy w BS Radzyń Podlaski.


8. Okres gwarancji: na wykonane roboty ustala się 5 lat gwarancji od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami – Krzysztof Musiatowicz.
tel: (83)352 70 95; 604 202 511

10. Inne informacje.

- nie zawarcie umowy **do 9 października 2020 r.** spowoduje przepadek wadium i ponowny wybór ofert,
- odstąpienie od umowy w trakcie robót spowoduje naliczenie kar umownych w wysokości 10% wartości zadania,
- RSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez uzasadnienia.
- RSM przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Radzyń Podlaski , 18 września 2020 r.

Z-ca Prezesa Zarządu RSM

Krzysztof Musiatowicz