



Projektowana bramka pomiarowa na stanowisku słupowym SN nr 6 Sulborowice

Montaż rozłącznika sterowanego drogą radiową na stanowisku słupowym SN nr 7

Linia 15kV  
Myślibórz-Sulejów

stanowisko słupowe nr 16 na wymiany na nowe typu 2xE  
proj. RN III 24/4 - 1szt.  
ist. rozłącznik 1-R-1704 do przełożenia na proj. stanowisko słupowe

stacja transformatorowa 5-0746 "Sulborowice2" bez zmian

Wymiana stacji transformatorowej 5-0847 "Turowice Papiernia" wraz z odtworzeniem sieci nn

Wymiana stacji transformatorowej 5-0748 "Turowice 2" wraz z odtworzeniem sieci nn

proj. ZK/SN 3- polowe z telemechaniką

stacja transformatorowa 5-1087 "Turowice 3" bez zmian

proj. ZK/SN 5- polowe z telemechaniką

Linia 15kV  
Szreniawa-Czermno do demontażu

stacja transformatorowa 5-0747 "Turowice 1 Rudzisko" bez zmian

budowa stanowiska słupowego typu 2xE w miejsce stacji stacji transformatorowej w przelocie 5-0749 "Strzechowice2" proj. RN III 24/4 - 2szt.

stacja transformatorowa 5-0749 "Strzechowice 2" do wymiany na nową typu STS z odtworzeniem sieci nn