

ETAP - I
 LINIA 15kV - GŁOWNO -
 WIERZBÓWKA
 OD ODŁĄCZNIKA - 4-O-0372
 DO STACJI - 4-0087

Głowno

Kabel od mufy do 4-1360
 $3 \times \text{RUHAKS } 240/50 \text{ mm}^2$
 $L \approx 0,4 \text{ km}$

Stup z odłącznikiem
 wymienić na nowy z rozłącznikiem

Kabel od 4-O-0372 do 4-1360
 $3 \times \text{RUHAKS } 120/50 \text{ mm}^2$
 $L \approx 0,85 \text{ km}$

Kabel od 4-1360 do 4-0087
 $3 \times \text{RUHAKS } 240/50 \text{ mm}^2$
 $L \approx 2,7 \text{ km}$

Kabel powiązany 4-0544
 a stacją 4-0972
 $3 \times \text{RUHAKS } 120/50 \text{ mm}^2$
 $L \approx 1,4 \text{ km}$

Kabel od 4-0087 do
 4-1361
 $3 \times \text{RUHAKS } 120/50 \text{ mm}^2$
 $L \approx 0,8 \text{ km}$

Kabel od 4-0887 do 4-0954
 $3 \times \text{RUHAKS } 120/50 \text{ mm}^2$
 $L \approx 0,45 \text{ km}$

Kabel od 4-0087 do stupa nr 7
 $3 \times \text{RUHAKS } 120/50 \text{ mm}^2$
 $L \approx 0,14 \text{ km}$

1:13 508

Jacek Jaros

Data: 2019-01-22

4-0181
 Dmosin Głodzik