


RZUT FUNDAMENTÓW – skala 1:50



1. **UWAGI:**
1. Poziom posadowienia fundamentów należy przyciąć min. 1,00 m ppt.
2. W przypadku, gdy w poziomie posadowienia fundamentów wystąpią nospy niebudowlane lub grunty niemożne, należy wykonać wylanie gruntu na różniżniastie grunty poszczególnie zagęszczane mechanicznie do wskaznika zagęszczenia min.  $I_s=1,00$ . Wylanie należy przeprowadzić, aż do stopu warstwy nośnej. Zosypkę należy stabilizować cementem.
3. Pod ławnami i stopami fund. wykonać podk. bet. C8/10 (B10) o gr. 10 cm.
4. Wierzech fundamentów należy przyciąć na poziomie  $-0,170$  m (17 cm p.p.t.).
5. Stopy fundamentowe zbroić prętami #12-B500SP w rozstawie co 16 cm. Nominalna grubość otuliny prętów wynosi 85 mm od dołu oraz 30 mm z boku i góry.
6. Kominiek stopy należy zbroić prętami 12#12-B500SP. Strzemienna czterocięte z prętów #6-S10S-b rozmieszczonych co 12 cm.
7. Fundamenty izolować przeciwilgociowo powłokami bitumiczno-polimerowymi gr. 2 mm (2x).
8. Część podziemną stopy słupów stalowych zabezpieczyć dodatkowo izolacją polimerowo-bitumiczną. Długość stopy/gwintu nad nakrętką, po zakreśleniu strob nie powinna być większa niż 10 mm lub 3 pefne zwęże gwintu. Nakrętki i strobby zabezpieczyć plastikowymi kapłurkami wpechionymi smorem maszynowym. Wokół stopy słupa stalowego wykonać obdyskę z kruszywa gruboziarnistego zagęszczanego na głębokość 30 cm.
9. W stópce należy zolotpic kotwy fundamentowe łgkowe 4x20 ze stali S235JRG2 o długości całkowitej 850 mm. Kotwy rozmieścić osiowo względem stóp fundamentowych w rozstawie co 185 mm.

MATERIAL:	
Beton	C20/25, W6, F150
Stal zbroji	AIIIIN-B500SP; A0-ST0S-b
Ołujna zbrojenia	85 mm (spód); 30 mm (boki i wierzch)
Klasa ekspozycji	XC2

<p><i>FU "AL-PRO"</i></p> <p><i>mgr inż. Aleksandra Gargol-Morawiak</i></p>		<p><i>98-300 Wieluń</i></p> <p><i>ul. Św. Barbary 26</i></p> <p><i>tel. 605 427 363</i></p>
<p><i>Nazwa inwestycji</i></p>	<p><i>Budowa wiaty rekreacyjno-biesiadnej</i></p>	
<p><i>Adres inwestycji</i></p>	<p><i>obręb Wyszanów, gm. Wieruszów</i></p> <p><i>m. Wyszanów, dz. nr 493/1</i></p>	

Nazwa rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW
----------------	------------------

Projektant: (nazwa architekturalna) (nazwa konstr.-budowlana)	tech. bud. Franciszek Zawierła upr.: 122/79/86, data: 100/Pb/2391/02	

skala	1:50	data, oprac.	04.2020	tom	1	wersja data	A	B	C	D	E	nr rys.	K.01
-------	------	--------------	---------	-----	---	----------------	---	---	---	---	---	---------	------