

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ŚW. FLORIAN"
WROCŁAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

(pieczęć Zakładu Kominiarskiego) PRACY
"ŚW. FLORIAN" w WROCŁAWIU
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Nr 17
58-301 Walbrzych, ul. Psie Pole 6
tel. 74 664-23-246
NIP 896-000-20-54

Opinia Nr 009873

Walbrzych, dnia 25.11.2019 r.

Wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.

Krynicka

10/4 w

Walbrzychu

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez

BOK

Nowe Miasto

Dotyczy:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie' CO gaz + went.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia'
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń'

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

- Kocioł gazowy z zamk. komora spalania
podlega do zewnętrznego układu
powietrze-spalinowego zgodnie z wymogami
producenta i projektem technicznym.
Wentylacja hydrauliczna grawitacyjna z
torientki i wykonanie zewnętrzne wg projektu.
Wentylacja hydrauliczna w techn. istniejącej
wznowa do formy - obg. malarzowej.

Inne uwagi:

Kontroli dokonał:

S. Samotyj

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z dnia 11 maja 2006r.). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836). Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

BOK Nowe Miasto

1 egz. dla RZK

BOK, NOWE MIASTO WALBRZYCH

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia

podpis:

27.11.2019

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI

Sebastian Szewczyk