

Do Do wiadomości uczestników ogłoszenia
231/W/19

Olsztyn, 06.06.2019 roku

Dot. Przetargu nr
ZN/2820/6666MZI/2019/1801866
„Karaś Ława gmina wiejska nr dział.: 19-
74/7 - budowa linii kablowej nN 0,4kV dług.
343m” – odpowiedzi na pytania i zmiana
do WZ

Pytanie nr 1:

Proszę o informację, czy w temacie nr 17 Karaś (ogłoszenie 231/W) należy wycenić posadowienie 1 złącza kablowego czy 3 złączy kablowych. W specyfikacji jest wskazany montaż 1 złącza kablowego, zaś na schemacie jednokresowym i planie sytuacyjnym 3 złącza.

Odpowiedź na pytanie:

W specyfikacji technicznej do tematu OBI/66/1801866 Karaś dz. nr 19-74/1 w punkcie A.2 „Przedmiot i zakres zamówienia” brakuje zapisu:

„Montaż złącza P2-Rs/LZV/LZR/F-2szt (Z-2, Z-3)

Wykonanie uziemień-2kpl”.

**Sporządzając ofertę należy uwzględnić udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
Ich treść jest wiążąca do postanowień zapisów WZ**

Kontakt:
Mateusz Nakielski
tel. 89 612 18 43
kom. 885 566 903
email: mateusz.nakielski@energa.pl

Z poważaniem:

Kierownik Wydziału
Zakupów Operacyjnych

Tomasz Skorzyński