



L.P.	Nazwa urządzenia	Uwagi
1	Zawór kulowy	DN 40
2	Reduktor	Q=25 m ³ /h np. FM 25
3	Zawór kulowy	DN 25
4	Monozłącze	DN 25
5	Gazomierz miechowy	typ G-6
6	Szafka gazowa	1000x600x250

		ZAKŁAD INSTALACJI C.O. GAZ. WOD.KAN. GRZEGORZ SADOWSKI LESZNO UL. KRASZEWSKIEGO 13 TEL. 782 506 886	
BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PRACAMI INSTALACYJNYMI DLA BUDYNKU DWORKU W CHORYNI			
projektant specjalność sanitarna	mgr inż. J.Cieślińska nr upr. WKP/0126/PWOS/07		INWESTOR: DANKO HODOLWA ROŚLIN SP. Z O.O. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan
asyst. proj.	mgr inż. M.Sadowski		
sprawdzający specjalność sanitarna	mgr inż. M.Zdziabek nr upr. WKP/0360/PWOS/12		
skala -/-	Obiekt : Budowa kotłowni gazowej w budynku biurowym		data : 09.2017
	Rysunek: Schemat punktu redukcyjno-pomiarowego		nr rys. 1.6
	Adres: Choryń 27, 64-000 Kościan dz. nr 92/1 obręb 301103_2 Choryń		